



161012050669

江苏徐海环境监测有限公司

监测报告

(2022)环监(水)字第(624)号
报告专用章



监测类别 委托监测

委托单位 江苏超力建材科技有限公司

地址：徐州市经济技术开发区大庙街道办事处农业科学院内

邮编：221000




电话：0516-83556808



扫描全能王 创建

江苏徐海环境监测有限公司

监测报告

委托单位	江苏超力建材科技有限公司	联系人	丁明升
地址	徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道59号	电话	13815307060
样品类别	污水	邮编	221000
采样单位	江苏徐海环境监测有限公司	采样地点	见监测结果
采样日期	2022年7月15日	测试日期	2022年7月15日 ~7月16日
采样计划和程序说明	按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)及相关作业指导书的要求进行。		
结论	/		
解释与说明	无。		
编制	 		
审核			
签发	 签发日期 2022年7月21日		



1.监测方法及依据见表1

表1 监测方法及依据

样品类别	监测项目	监测方法及依据
污水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

2.监测结果见表2


表2 监测结果

采样地点	样品编号	样品状态	监测项目	监测结果 (mg/L)
雨水排放口	20220715 bWS01-1	微黄、 弱臭、 无浮油	悬浮物	17
			化学需氧量	30
雨水排放口	20220715 bWS01-2	微黄、 弱臭、 无浮油	悬浮物	21
			化学需氧量	27
雨水排放口	20220715 bWS01-3	微黄、 弱臭、 无浮油	悬浮物	22
			化学需氧量	29



3.监测点位平面示意图见图1

图1 监测点位平面示意图



报告结束

